※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

食肉市場内臓保管用冷蔵庫

物品仕様書

1．履行場所　　福岡市農林水産局中央卸売市場食肉市場

2．履行期間　　契約締結の日から平成２４年１０月３１日まで

3．品　　名　　食肉市場内臓保管用冷蔵庫

4．台　　数　　合　計　　２台

5．目　　的

この仕様書は，福岡市農林水産局中央卸売市場食肉市場（以下「当局」）が購入する食肉市場内臓保管用冷蔵庫（以下「内臓保管用冷蔵庫」）について，必要な事項を定めることを目的とする。

6．内臓保管用冷蔵庫条件

内臓保管用冷蔵庫は，必要な機器類及び付属品等を装備するほか，次の条件を満たし，内臓保管用冷蔵庫として最適の構造及び性能を有するものであること。

(1) 当局が定める内臓保管用冷蔵庫はレイアウト，寸法，容積等を満足し，賢ろうにして長期の使用に十分耐え得るものとし，維持管理（清掃，点検，調整及び修理等）が経済的かつ容易に行えるものであること。

(2) 内臓保管用冷蔵庫は，牛内臓の一時保管を行う冷蔵庫であり食の安全性・安心に寄与するべく常に衛生的に支障なく取扱できる構造であること。

(3) 食肉業務に支障がないよう局担当者と十分打合せの上，据付，撤去処分を行うこと。

7.設計図書の提出

契約後速やかに下記設計図書及び当局が指示する書類を提出し，当局の担当者と打合せ後，承認を受けること。

1. 内臓保管用冷蔵庫の設置図
2. 内臓保管用冷蔵庫の仕様
3. 付属品等

8.完成図書の提出

1. 最終設計図書	2部
2. 機器性能試験表	2部
3. 取扱説明書	2部
4. 保証書	各1部

9.契約範囲

(1) 受注者は，次の費用を負担すること。

1. 食肉市場内臓保管用冷蔵庫の搬入据付・既設内臓保管用冷蔵庫（2台）撤去処分までの一切の費用

2. 検査に要する費用

(2) 機器承認後，技術的に本仕様の事項を改める必要が生じた場合は，当局の承認と指示を受けること。

(3) 本仕様に記載がない事項でも，メーカーの公表した仕様等は省略しないこと。

(4) 契約前の説明会は実施しない。

(5) 材料，能力，型式等を変更しようとする場合は，仕様書に定めるものと同等以上の性能を有すること。

内臓保管用冷蔵庫仕様

（数値は参考）

品　　名	パススルー冷蔵庫
外形寸法（ｍｍ）	W1800×D850×H1950（程度）
質　　量（ｋｇ）	300（程度）
有効内容量（L）	1700（程度）
材　　質	（外装・内装）ステンレス鋼板
	（両面扉）ガラス扉 正面６枚　　裏面６枚
冷却性能	0℃～10℃
周囲温度	5℃～35℃（室内設置）
既設電源容量　（60Ｈｚ） （壁付防水コンセントあり）	三相 200V　50A 単相 100V　50A
冷却時消費電力（W）	メーカー標準
霜取時消費電力（W）	メーカー標準
付属品	メーカー標準
冷　　媒	新冷媒・自然冷媒
庫内照明	なし

※　建物（シューケース）開口寸法　　W3700×H2100

※　既設内蔵冷蔵庫寸法　　W1800×D835×H1920×2台

（有効内容積　1,615×2台）

納入場所　　福岡市中央卸売市場食肉市場

福岡市東区東浜二丁目８５番地14

10.連絡先

農林水産局中央卸売市場市場課

担当　老野

TEL092-711-6404